

Parámetros de calidad del agua en la instalación de Hydrobox Dúo



- El agua utilizada tanto en el circuito primario como en el de agua caliente sanitaria (ACS) debe estar limpia y su valor de pH entre 6,5 ~ 8,0 (Recomendamos un pH máximo de 7,5).
- El agua no puede superar las siguientes concentraciones:
 - Calcio $\leq 100\text{mg}/\ell$
 - Dureza Ca $\leq 250\text{mg}/\ell$
 - Cloruro $\leq 100\text{mg}/\ell$
 - Cobre $\leq 0,3\text{mg}/\ell$.
- La calidad del agua debe seguir los criterios de la Directiva Europea 98/83 CE
- En zonas en las que se conozca que el agua es dura, para evitar o reducir al mínimo la formación de incrustaciones es beneficioso limitar la temperatura de almacenamiento de agua caliente sanitaria (ACS) a 55°C.

